

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н00739

Срок действия с 21.06.2022 по 20.06.2025

№ 0073870

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «МФЦС».

Место нахождения: 115191, г. Москва, ул. Рошинская 2-я, д.4, ЭТ/ПОМ/КОМ/ОФ 5/1А/1/ХІV.

Телефон: +7(495) 108-38-86, Адрес электронной почты: info@mfcc.ru.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.Я2331.04ПВК0.

ПРОДУКЦИЯ

Датчики давления ЭМИС-БАР

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.51.52-080-14145564-2018

Серийный выпуск

КОД ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
26.51.52.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Устойчивость к вибрациям с частотой от 10 до 150 Гц и с ускорением не превышающим 19,6 м/с² и относится к группе V2 по ГОСТ Р 52931-2008 (стандартное исполнение)

Устойчивость к вибрациям с частотой от 10 до 2000 Гц и с ускорением не превышающим 98 м/с² и относится к группе G2 по ГОСТ Р 52931-2008 (спец. исполнение)

КОД ТН ВЭД
9026 20 200 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Электронные и механические измерительные системы»

Место нахождения: Российская Федерация, 454007, г. Челябинск, проспект Ленина, дом 3, офис 308;

Адрес осуществления деятельности: 456518, Челябинская область, Сосновский район, д. Казанцево,

ул. Производственная, д. 7/1; ОГРН: 1037729015807; телефон: +7(351)729-99-12; E-mail: inform@emis-kip.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Закрытое акционерное общество «Электронные и механические измерительные системы»

Место нахождения: Российская Федерация, 454007, г. Челябинск, проспект Ленина, дом 3, офис 308;

Адрес осуществления деятельности: 456518, Челябинская область, Сосновский район, д. Казанцево,

ул. Производственная, д. 7/1; ОГРН: 1037729015807; телефон: +7(351)729-99-12; E-mail: inform@emis-kip.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 12270/МФЦС/062022 от «06» июня 2022 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Миллениум-Тест» (свидетельство о подтверждении компетенции № РОСС RU.Я2331.04ПВК0, действительно до 30.10.2023 г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Ю.А. Соловьев
подпись

Ю.А. Соловьев

инициалы, фамилия

Эксперт

С.Д. Чалый
подпись

С.Д. Чалый

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации