

ЭМИС-ВЕКТА
1100.000.000.000.00
ПС
15/03/2021
v.1.1.0

Блоки клапанные (блоки вентильные) «ЭМИС-ВЕКТА 1100» Паспорт

www.emis-kip.ru



ЗАО «ЭМИС»
Россия, Челябинск



<p>Основные данные об изделии</p>	<p>Блок клапанный предназначен для подключения датчиков избыточного, абсолютного и дифференциального давления, к соединительным линиям в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами.</p> <p>Блок клапанный «ЭМИС-ВЕКТА 1100 – БКН _____</p> <p>Заводской номер _____</p> <p>Изготовлено ЗАО «ЭМИС», Российская Федерация, 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 3, http://www.emis-kip.ru</p>						
<p>Основные технические данные</p>	<p>Допускаемое давление рабочей среды: 40 МПа. Диапазон температур рабочей среды: от минус 60° до + 150°С Масса, кг, не более: БКН1 – 0,6; БКН2 – 0,9; БКН3, БКН5 – 2,2; БКН5-7-00 – 2,6.</p> <p>Материалы, контактирующие с рабочей средой</p> <p><input type="checkbox"/> сталь 12Х18Н10Т, сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632, фторопласт - 4ПН ГОСТ 10007.</p> <p><input type="checkbox"/> сталь 316L, сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632, фторопласт - 4ПН ГОСТ 10007.</p> <p>Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011.</p>						
<p>Комплектность</p>	<p>Комплект поставки</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="365 866 669 938"> <input type="checkbox"/> ЭМИС-ВЕКТА 1100 </td> <td data-bbox="669 866 1048 938"> - Блок клапанный «ЭМИС-ВЕКТА 1100» - Прокладка(и) * – _____ ** шт. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="365 938 669 1002"> <input type="checkbox"/> ЭМИС-ВЕКТА 1100.000.000.000.00 ПС </td> <td data-bbox="669 938 1048 1002"> Паспорт </td> </tr> <tr> <td data-bbox="365 1002 669 1066"> <input type="checkbox"/> ЭМИС-ВЕКТА 1100.000.000.000.00 РЭ </td> <td data-bbox="669 1002 1048 1066"> Руководство по эксплуатации (1 экз. на партию) </td> </tr> </table> <p>*Тип прокладок указан в приложениях В, Г, Д ЭМИС-ВЕКТА 1100.000.000.000.00 РЭ **При поставке блоков клапанных в сборе с датчиками давления прокладки из комплекта поставки находятся в уплотнительном соединении</p>	<input type="checkbox"/> ЭМИС-ВЕКТА 1100	- Блок клапанный «ЭМИС-ВЕКТА 1100» - Прокладка(и) * – _____ ** шт.	<input type="checkbox"/> ЭМИС-ВЕКТА 1100.000.000.000.00 ПС	Паспорт	<input type="checkbox"/> ЭМИС-ВЕКТА 1100.000.000.000.00 РЭ	Руководство по эксплуатации (1 экз. на партию)
<input type="checkbox"/> ЭМИС-ВЕКТА 1100	- Блок клапанный «ЭМИС-ВЕКТА 1100» - Прокладка(и) * – _____ ** шт.						
<input type="checkbox"/> ЭМИС-ВЕКТА 1100.000.000.000.00 ПС	Паспорт						
<input type="checkbox"/> ЭМИС-ВЕКТА 1100.000.000.000.00 РЭ	Руководство по эксплуатации (1 экз. на партию)						
<p>Сведения об обезжиривании (для кислородного исполнения)</p>	<p>Очищен и обезжирен в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.052-81. Жировых загрязнений не обнаружено.</p> <p>Обезжиривание произвел</p> <p>_____ Дата _____ ФИО _____ Подпись _____</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>						

Свидетельство о приемке	Блок клапанный «ЭМИС-ВЕКТА 1100» соответствует требованиям конструкторской документации и признан годным к эксплуатации. Блок испытан на прочность пробным давлением - 50МПа. Ответственный за приемку _____ М.П.
Свидетельство об упаковке	Блок клапанный «ЭМИС-ВЕКТА 1100» упакован согласно требованиям конструкторской документации. Дата упаковки _____ Ответственный за упаковку _____
Гарантии изготовителя	Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска изделия.
Свидетельство о вводе в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию _____ Должность, фамилия и подпись ответственного лица _____

ЗАО «ЭМИС»

«Электронные и механические измерительные системы»

Российская Федерация
454007, г. Челябинск
пр. Ленина,3

Служба продаж

Тел. (351) 729-99-12,
доб. 111,121,131
Факс (351) 729-99-13

sales@emis-kip.ru

Служба технической поддержки и сервиса

8-912-303-00-41
support@emis-kip.ru

Служба маркетинга

Тел. (351) 729-99-12 доб. 331,
332
Факс (351) 729-99-13
marketing@emis-kip.ru